



شرایط محیطی آزمایشگاه

- دما: 23°C

- رطوبت: ۵۰٪

سوند گیری توسط مشتری انجام گرفته است

درخواست کننده: لوله سه ستاره نسوز سیمان رادین

شماره مرجع درخواست کننده: ۴۰ د م س ۴۰۳

نشانی: تهران - ۴۰ متری آسمان سبز آسمان شرقی ج ۳۲ - ۱۶

نام قطعه یا نمونه: لوله / نام درخواست کننده: شرکت لوله سه ستاره نسوز سیمان رادین / نام شرکت: یواحد تولیدی / شرکت لوله سه ستاره

نسوز سیمان رادین / استاندارد مرجع: 1-11215 استاندارد ملی ایران / نوع مصرف: عبور کابل / پرچسب شرکت فولاد

تکلیف به شماره: ۲۳۵۴

شماره پیگیری: ۲۳۹۹۲-۱

تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

تاریخ تایید مالی: ۱۴۰۳/۰۸/۲۸

تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۳/۰۹/۰۴

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۳/۰۹/۰۴

شماره ویرایش: ۰

صفحه: ۱ از ۱

آزمون گسترش آتش

استاندارد مرجع آزمون: INSO 11215-21 (1400) / INSO 11215-1 (1399)

شرح آزمون:

آزمون مطابق با دستورالعمل استاندارد بر روی یک نمونه ارسالی به طول 610 mm انجام شد. مشعل در زاویه 45° و برای مدت زمان 130s به نمونه اعمال شد.

نتیجه آزمون:

نمونه مشعل نشد و پس از دور کردن مشعل، پیشروی مشعل مشاهده نشد.

نمونه الزامات استاندارد را برآورده می سازد.



آزمایشگر

امضاء

مدیر فنی



گزارش تنها با پرچسب هولوگرام، کاتخدا پرچسب و مهر مورد تایید است. نمونه برداری و تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک سال نگهداری خواهد شد. نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون ها، محوالت تلفی می شود و جز با اجازه مشتری یا به واسطه الزامات قانونی قابل ارایه به غیر نیست.

نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان قرنان، پلاک ۸. کدپستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱

تلفن: ۶۳۰۷ و ۰۲۱-۴۶۸۳۱۵۷۰ / فکس: ۰۲۱-۴۶۸۳۳۷۱ / دورنگار: ۰۲۱-۴۶۸۳۱۵۹۷